

KATTILAN VALMISTAJA ALA-TALKKARIN KOEKÄYTTÖ

Kattilanvalmistaja Ala-Talkkari Hellanmaalta vertasi kenttäkokeessa perinteisen valurauta-arinan ja Aalto – Arinan toimivuus- ja tehoeroja.

Vertailutesti suoritettiin Veto B-40 alapalokattilassa.
Aalto – Arina oli noin 10 % tehokkaampi lämmöntuotossa vesivaraajaan, verrattuna perinteiseen valurauta-arinaan.

Lyhyiden testikokeiden perusteella arinan kestoikään ei voida Ala - Talkkarin puolelta ottaa kantaa.

Kattilan hyötysuhdetta Aalto – Arina paransi laskennallisesti noin 10 %
Esim. 70 % hyötysuhteella toimiva kattilan hyötysuhde nousee noin 10 %

Lisää Aalto- Arinan toimivuudesta voi tiedustella puhelimitse.
Ala-Talkkari Hellanmaa, Karhu Tuomo